

**Délégation départementale de l'Essonne**

Service Santé environnement

Courriel : [ars-dd91-se-eau@ars.sante.fr](mailto:ars-dd91-se-eau@ars.sante.fr)

Téléphone : 01 69 36 71 71

Fax : 01 69 36 71 99

Destinataire(s) :

MAIRIE DE JANVILLE SUR JUINE

SIARCE

VEOLIA EAU CENTRE SUD EST

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Renforcement du contrôle de l'eau

**SIARCE VEOLIA**

Commune de : JANVILLE-SUR-JUINE

Prélèvement et mesures de terrain du **21/10/2022 à 09h16** pour l'ARS, par le laboratoire :  
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : TTP USINE LES CLOSEAUX (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : LOCAL LES CLOSEAUX- EAU TRAITÉE - ROBINET EAU TRAITEE

Code point de surveillance : 0000003278 Code installation : 003465 Type d'analyse : PCFMG

Code Sise analyse : 00189412 Référence laboratoire : LSE2210-19417 Numéro de prélèvement : 09100189458

**Conclusion sanitaire :**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-09100189458 - page : 1)

Le lundi 14 novembre 2022

Pour la Directrice Générale et par délégation,  
Pour le Directeur de la Délégation départementale de l'Essonne  
ARS Ile-de-France et par délégation,  
L'Ingénieur d'études sanitaires,



Franck CANOREL

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

<b>Analyse laboratoire</b>	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Oligo-éléments et micropolluants minéraux</i>						
Fluorures mg/L	0,99	mg/L		1,5		

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*

**Délégation départementale de l'Essonne**

Service Santé environnement

Courriel : [ars-dd91-se-eau@ars.sante.fr](mailto:ars-dd91-se-eau@ars.sante.fr)

Téléphone : 01 69 36 71 71

Fax : 01 69 36 71 99

Destinataire(s) :

MAIRIE DE JANVILLE SUR JUINE

SIARCE

VEOLIA EAU CENTRE SUD EST

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Renforcement du contrôle de l'eau

**SIARCE VEOLIA**

Commune de : JANVILLE-SUR-JUINE

Prélèvement et mesures de terrain du **21/10/2022 à 09h18** pour l'ARS, par le laboratoire :  
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : TTP USINE LES CLOSEAUX (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : LOCAL LES CLOSEAUX- EAU TRAITÉE - ROBINET EAU TRAITEE

Code point de surveillance : 0000003278 Code installation : 003465 Type d'analyse : PCBA

Code Sise analyse : 00189413 Référence laboratoire : LSE2210-19416 Numéro de prélèvement : 09100189459

**Conclusion sanitaire :**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-09100189459 - page : 1)

Le lundi 14 novembre 2022

Pour la Directrice Générale et par délégation,  
Pour le Directeur de la Délégation départementale de l'Essonne  
ARS Ile-de-France et par délégation,  
L'Ingénieur d'études sanitaires,



Franck CANOREL

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

<b>Analyse laboratoire</b>	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Oligo-éléments et micropolluants minéraux</i>						
Baryum	0,550	mg/L				0,7

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*

**Délégation départementale de l'Essonne**

Service Santé environnement

Courriel : [ars-dd91-se-eau@ars.sante.fr](mailto:ars-dd91-se-eau@ars.sante.fr)

Téléphone : 01 69 36 71 71

Fax : 01 69 36 71 99

Destinataire(s) :

MAIRIE DE JANVILLE SUR JUINE

SIARCE

VEOLIA EAU CENTRE SUD EST

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Renforcement du contrôle de l'eau

**SIARCE VEOLIA**

Commune de : JANVILLE-SUR-JUINE

Prélèvement et mesures de terrain du **21/10/2022 à 09h22** pour l'ARS, par le laboratoire :  
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : TTP USINE LES CLOSEAUX (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : LOCAL LES CLOSEAUX- EAU TRAITÉE - ROBINET EAU TRAITEE

Code point de surveillance : 0000003278 Code installation : 003465 Type d'analyse : PCNH4

Code Sise analyse : 00189414 Référence laboratoire : LSE2210-19415 Numéro de prélèvement : 09100189460

**Conclusion sanitaire :**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-09100189460 - page : 1)

Le lundi 14 novembre 2022

Pour la Directrice Générale et par délégation,  
Pour le Directeur de la Délégation départementale de l'Essonne  
ARS Ile-de-France et par délégation,  
L'Ingénieur d'études sanitaires,



Franck CANOREL

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

<b>Analyse laboratoire</b>	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	
<i>Paramètres azotés et phosphorés</i>							
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,1	

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*

**Délégation départementale de l'Essonne**

Service Santé environnement

Courriel : [ars-dd91-se-eau@ars.sante.fr](mailto:ars-dd91-se-eau@ars.sante.fr)

Téléphone : 01 69 36 71 71

Fax : 01 69 36 71 99

Destinataire(s) :

MAIRIE DE JANVILLE SUR JUINE

SIARCE

VEOLIA EAU CENTRE SUD EST

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Renforcement du contrôle de l'eau

**SIARCE VEOLIA**

Commune de : JANVILLE-SUR-JUINE

Prélèvement et mesures de terrain du **21/10/2022 à 09h30** pour l'ARS, par le laboratoire :  
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : TTP USINE LES CLOSEAUX (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : LOCAL LES CLOSEAUX- EAU TRAITÉE - ROBINET EAU TRAITEE

Code point de surveillance : 0000003278 Code installation : 003465 Type d'analyse : PCFER

Code Sise analyse : 00189415 Référence laboratoire : LSE2210-19414 Numéro de prélèvement : 09100189461

**Conclusion sanitaire :**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-09100189461 - page : 1)

Le lundi 14 novembre 2022

Pour la Directrice Générale et par délégation,  
Pour le Directeur de la Délégation départementale de l'Essonne  
ARS Ile-de-France et par délégation,  
L'Ingénieur d'études sanitaires,



Franck CANOREL

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

<b>Analyse laboratoire</b>	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	
<i>Fer et manganèse</i>							
Fer dissous	<10	µg/L				200	
Fer total	17	µg/L				200	

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*